

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Brandmæssigt egnet teltdug.

**Betegnelse:**  
**Valmex FR 700 & Polymar 8510**  
**Teltdug**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Mehler-Technologies GmbH  
Edelzeller Strasse 44  
D-36043 Fulda  
Germany  
Telefon +49 0 661 292 750  
Telefax +49 0 661 292 75 366

**MÆRKNING:**

Færdige telte eller haller skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikantens navn (Mehler-Technologies) samt kvalitetsbetegnelse i henhold til godkendelsens BESKRIVELSE fremgår.

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2012-04-17
- udløbsdato 2015-04-01

**BESKRIVELSE:**

Valmex FR 700 og Polymar 8510 teltdug består af polyestervæv, som på begge sider er belagt med PVC. Dugen leveres i baner med standardbredde på 2500 mm og med følgende specifikationer:

Betegnelse	Væv	Tykkelse mm	Vægt g/m <sup>2</sup>	Anvendelse
Valmex FR 700	Polyester 1100 dtex	0,6	700	Stel- eller luftbåret telt
Polymar 8510	Polyester 1100 dtex	0,6	730	Stel- eller luftbåret telt

Tolerance: ± 5 % på alle værdier

Valmex FR 700 og Polymar 8510 opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for brandmæssigt egnet teltdug*, MK 6.00/016.

**GODKENDELSE:**

Valmex FR 700 og Polymar 8510 teltdug godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af et-lags stelbårne telte, haller og lignende

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Telte over 50 m<sup>2</sup> og til højst 150 personer skal opføres og placeres i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for *forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet*, navnlig hvad angår flugtvejenes udformning. Opstilling af telte over 50 m<sup>2</sup> og til flere end 150 personer skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at teltdugenes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.